

完工報告



工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閘地上化工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閥地上化工程



1. 夾板閥及開孔機安裝作業



2. 開孔機安裝完成後試壓抓漏情形

工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閥地上化工程



3. 人員操作油壓機情形



4. 斷管完成確認料塊取出(1)

工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閥地上化工程



5. 斷管完成確認料塊取出(2)



6. 斷管完成進行阻斷機具安裝

工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閥地上化工程



7.人員進行阻斷作業



8. 切管後管內情形

工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閥地上化工程



9. 管線配管及新增閥件作業



10. 人員進行下堵作業

工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閥地上化工程



11. 施工完成



12. 倉儲消防管 PIV 遮斷閥地上化第一組完成

工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閘地上化工程



13. 開孔機安裝後進行試壓作業



14. 開孔機試壓完成後進行開孔作業

工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閥地上化工程



15. 斷管完成確認料塊取出



16. 斷管完成後進行阻斷作業

工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閥地上化工程



17. 管線配管及增設閥件完成



18. 人員進行下堵作業

工程名稱：中部石化廠 12 吋消防管阻斷後閥地上化工程



19. 施工完成，人員安裝盲法蘭



20. 倉儲消防管 PIV 遮斷閥地上化第二組完成