

完工報告



工程名稱：南部石化廠高壓熱水 3"阻斷

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：南部石化廠高壓熱水 3"阻斷



1. 管線研磨後進行模具焊接作業



2. 防火毯鋪設情形

工程名稱：南部石化廠高壓熱水 3"阻斷



3. 安裝夾板閥及開孔機具



4. 試壓作業後進行斷管作業

工程名稱：南部石化廠高壓熱水 3"阻斷



5. 安裝阻斷器進行阻斷作業



2022年5月20日

6. 阻斷後更換閥件

工程名稱：南部石化廠高壓熱水 3"阻斷



7. 安裝下堵器作業



8. 下堵完成，機具移除

工程名稱：南部石化廠高壓熱水 3"阻斷



9. 安裝盲法蘭



10. 高壓鍋爐水 3"雙阻斷增設閥件施工完成